

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

с. Дерманци, ул. „Христо Ботев“ 16

ДОСИЕ **ПО** **ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ** **за** **ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ** **„НЕОФИТ РИЛСКИ”**

Единен европейски номер за спешни повиквания – 112

Съдържание:

1. **Инструкция №1-** За работа с пожарогасителни съоръжения.
2. **Инструкция №2-** За поддържане на свободната дворна площ на обекта.
3. **Инструкция №3-** За експлоатация на сградите, помещенията и съоръженията, пожаротехническите средства и системите за пожароизвестяване и пожарогасене.
4. **Инструкция №4-** За осигуряване на пожарната безопасност при поддръжката на техническите инсталации /електрически, отоплителни, вентилационни/.
5. **Инструкция №5-** За осигуряване на пожарна безопасност при отоплителни прибори преди есенно-зимния период.
6. **Инструкция №6-** За осигуряване на пожарна безопасност при отоплителни и вентилационни инсталации.
7. **Инструкция №7-** За осигуряване на пожарна безопасност при извършване на огневи работи.
8. **Инструкция №8 -** За осигуряване на пожарна безопасност.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Инструкция за осигуряване на ПБ на територията на ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“.
2. План за действие на служителите за гасене на пожари и ликвидиране на аварии.
3. План за осигуряване на ПБ при ремонти, реконструкции и преоборудване на обекта.
4. План за евакуация на служителите и пребиваващите в ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ лица при пожар или авария.

ЗАПОВЕДИ ЗА:

1. Възлагане функции на длъжностно лице, координиращо дейността по осигуряване на пожарната безопасност.
2. Пожаробезопасно извършване на огневи работи.
3. Пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди.
4. Определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене.
5. Изключване на електрическото захранване след работно време.
6. Ред за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата.
7. Осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време на обекта.
8. Правилата за експлоатация, поддържане и проверка на състоянието на техническите средства за първоначално пожарогасене, ПТС, ПИС, устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима.
9. Ред за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.

ИНСТРУКЦИЯ №1

ЗА РАБОТА С ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Настоящата инструкция е разработена на основание чл 5 , т.5 от Наредба №8121з-647 от за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

1. Последователността на действие с ръчен пожарогасител е следната:

Преди да започнете да гасите, винаги трябва да имате предвид:

- Какво гори. Ако не знаете какво гори, няма да знаете какъв пожарогасител да използвате.

Класовете пожари се класифицират както следва:

- **Клас А:** Пожари, обхващащи твърди материали, обикновено с ограничен произход, при които горенето обикновено става с образуване на нажежени въглени;

- **Клас В:** Пожари, обхващащи течности или втечняващи се твърди вещества;

- **Клас С:** Пожари обхващащи горими газове;

- **Клас D:** пожари, обхващащи горими метали;

- **Клас F:** пожари, обхващащи мазнини от растителен или животински произход;

1.1 Пожарогасител прахов тип ABC - 6кг.

- хваща се пожарогасителя за дръжката без да се обръща .

- изтеглете предпазния шплент;

- насочете накрайника(струйника) на пожарогасителя в основата на пожара;

- натиснете и задръжте ръкохватката;

- прекарайте струята през основата на огнището на пожара от край до край;

Внимание!

Върху праховите пожарогасители може да видите следното означение:

• ABC (т.е. подходящи за гасене на пожари от Клас А, В, и С)

При гасене на електрически съоръжения под напрежение да се спазват минималните отстояния оказани на самия пожарогасител.

1.2 Пожарогасител въглероден диоксид тип CO₂ - 5кг.

- хваща се пожарогасителя за дръжката без да се обръща;
- изтеглете предпазния шплент;
- насочете накрайника (струйника) на пожарогасителя в основата на пожара;
- натиснете и задръжте ръкохватката;
- прекарайте струята през основата на огнището на пожара от край до край;

Внимание!

Върху пожарогасители с въглероден диоксид може да видите следното означение:

- В (т.е. подходящи за гасене на пожар от Клас В)

Подходящ за гасене на електрически съоръжения под напрежение, като да се спазват минималните отстояния оказани на самия пожарогасител.

1.3 Пожарогасител воден тип H₂O - 9л.

- хваща се пожарогасителя за дръжката без да се обръща .
- изтеглете предпазния шплент;
- насочете накрайника (струйника) на пожарогасителя в основата на пожара;
- натиснете и задръжте ръкохватката;
- прекарайте струята през основата на огнището на пожара от край до край;

Внимание!

Върху пожарогасители с вода може да видите следното означение:

- А (т.е. подходящи за гасене на пожар от Клас А)

Не се използва за гасене на електрически съоръжения под напрежение.

ИНСТРУКЦИЯ №2

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СВОБОДНАТА ДВОРНА ПЛОЩ НА ОБЕКА

Настоящата инструкция е разработена на основание чл 16 , 17, 18, 19 и 20 от Наредба №8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

1. Свободната дворна площ на обектите да се поддържа чиста от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.
2. Горимите отпадъци, както и остатъчните продукти от печките с твърдо гориво да се събират на определени пожарообезопасени места и се отстраняват по ред, определен със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 9.
3. Пътищата за противопожарни цели се да поддържат така, че да бъде осигурен безпрепятствен достъп до обектите и водоизточниците.
4. Преди затваряне на отделни участъци от пътищата по т.3, при което се затруднява преминаването на пожарни автомобили, незабавно да се уведомява **РСПБЗН**.
5. Външното водоснабдяване за пожарогасене на обектите да се поддържа в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта.
6. Пожарните хидранти и водоемите (водни обекти и резервоари) да се обозначават в съответствие с приложение №5 към Наредба №8121з-647
7. Преди настъпване на зимния период пожарните хидранти, откритите водоеми и др. да се подготвят за експлоатация при отрицателни температури.
8. Автоматичните портални врати и бариери да се оборудват с устройства за ръчно задвижване.
9. По време на експлоатация да не се разрешава:
 - 9.1. свободната дворна площ на обектите да се използва не по предназначение и в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;
 - 9.2. да се складират материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, както и да се поставят преместваеми увеселителни обекти на разстояние, по-малко от нормативно изискващото се съгласно Наредба № 1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
 - 9.3. спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5м., преди и след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене.

ИНСТРУКЦИЯ №3

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СГРАДИТЕ , ПОМЕЩЕНИЯТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА , ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И СИСТЕМИТЕ ЗА ПОЖАРОИЗВЕЩАВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ

Настоящата инструкция е разработена на основание чл. 21 до чл.34 от Наредба №8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

1. Контролът на носимите и возимите пожарогасители да се осъществява от собственика (ръководителя) на обекта или от отговорниците по ПБ чрез извършване на периодични проверки при спазване на изискванията по т. 4.2 от БДС 180 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване".

2. Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители да се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3,4.4 и 5 от БДС 180 11602-2:2002.

3 .Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители се да извършват от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на наредбата по чл. 91 е, ал. 6 ЗМВР.

4. Поддържането и обслужването на ПИС и ПГС да се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на следните стандарти:

4.1 за пожароизвестителните системи - СД СЕИ/Т8 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане";

4.2 за автоматичните спринклерни инсталации - т. 20 от БДС ЕИ 12845 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане";

5.Пожарните кранове да се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС ЕН 671-3 „Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч

6.Поддържането и обслужването на ПИС и ПГС, на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина да се извършват от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на наредбата по чл. 91 е, ал. 6 ЗМВР.

7.Пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари да се поддържат в изправно състояние в съответствие с указанията за ползване на производителите им.

8.Пожаротехническите средства да се разполагат на леснодостъпни и с добра видимост места.

9.Местоположението на пожарогасителите и пътищата за достъп до тях да се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа (ДВ, бр.3 от 2009 г.).

10. Противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, устройствата за алармирана или оповестяване, устройствата за ръчното задействане на ПИС и ПГС, евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи да се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

11. Входовете на помещенията в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 да се обозначават със знаци, указващи категорията по пожарна опасност, съгласно т. I от приложение № 7.

12. На обектите по ал. 1 входовете на местата от групи „Повишена пожарна опасност" и „Експлозивна опасност" (съгласно глава дванадесета от Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар) да се обозначават със знаци съгласно т. II от приложение №7;

13. Забранява се използването на открит огън и пушенето на обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2, където се използват или съхраняват ЛЗТ, ГТ, горими материали и негорими материали в горима опаковка.

14. Забранените места за пушене и използване на открит огън да се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа. Чл. 25, ал.(2)

15. Евакуационното и аварийното осветление да се поддържат в изправност през целия експлоатационен срок на обекта.

16 . Пасивните и активните мерки за защита съгласно Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта да се поддържат в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта с оглед спазване на изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за безопасност при по

17. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи на обектите (за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ), свързани с преминаване през пожарозащитните прегради на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации, в местата на преминаването им преградите да се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, без да се намалява огнеустойчивостта им.

18. Входовете за подпокривните пространства на сградите с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън В до Р, се държат заключени, когато в тях не пребивават хора.

19. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III ЗУТ, в обектите да се влагат продукти, съответстващи на изискванията по чл. 5 и 6 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП.

20. В сградите и помещенията не се разрешава:

20.1 складиране на ЛЗТ и ГТ и на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение и в подпокривните пространства на сгради с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън от В до F;

20.2 използване и съхраняване на пропан-бутан в помещения, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен, с изключение на случаите по чл. 97, ал. 2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр.104 от 2004г., бр.32, 40 и 85 от 2006г., бр.64 от 2008г. и бр.32 от 2009 г.);

20.3 съхраняване на ЛЗТ и ГТ в количества, по-големи от допустимите, съгласно Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

20.4 оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);

20.5 възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, вътрешните пожарни кранове и местата за управление на ПИС, ПГС и системите за управление на дим и топлина;

20.6 нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели, несвързани с предназначението им;

20.7 влагане на продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности, както и за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.), които са с класове по реакция на огън, несъответстващи на определените в Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, при извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ.

21. При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите, се разработват и представят в **РСПБЗН** планове за осигуряване на ПБ, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и изискванията на тази наредба.

22. По време на експлоатация не се разрешава:

22.1. заключване (блокиране"в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация от обекти в работно време и в извънработно време, когато в тях пребивават хора;

22.2. поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рамките и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища, увеличава се дължината на маршрутите за евакуация или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация

ИНСТРУКЦИЯ №4

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДРЪЖКАТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ / ЕЛЕКТРИЧЕСКИ , ОТОПЛИТЕЛНИ , ВЕНТИЛАЦИОННИ /

Настоящата инструкция е разработена на основание чл.35, чл.36 и чл.37от Наредба
№8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите.

1. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., да се отстраняват незабавно.

2. След приключване на работния ден захранването на електрическите вериги, с изключение на това, предвидено за захранване на консуматори с непрекъснат режим на работа, да се изключва.

3. При експлоатацията на обектите, при извършването на текущи ремонти и при поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

3.1. използването на нестандартни и подсилени предпазители в електрическите табла;

3.2. съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически средства върху ревизионните шахти на тунели с електрически кабели, в помещенията на главните разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1м, от главни и разпределителни електрически табла;

3.3. нарушаването на степента на защита на електрическите съоръжения (IP) и категорията на взривозащитата на електрическите съоръжения, работещи в места от групи „Повишена пожарна опасност" и „Експлозивна опасност" съгласно глава дванадесета от Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

3.4. полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации в нарушение на изискванията, определени в глава дванадесета от Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

3.5. нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия;

3.6. използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места определени със заповед по чл.9, ал.2, т.2 и 4.

ИНСТРУКЦИЯ №5

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ ПРЕДИ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД

Настоящата инструкция е разработена на основание чл.38 и чл. 39 от Наредба
№8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите.

1. Преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения да се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност.
2. Комините и дымоотводните тръби да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за ПБ.
3. Комините, предвиждани за скари, фритюрници и други подобни, да се осигуряват с негорими мастни филтри (мазниноуловители), които се почистват периодично съгласно инструкциите на производителите.
4. Извършените мероприятия за осигуряване на ПБ на отоплителните уреди и съоръжения по ал. 1 - 3 да се удостоверяват с протокол.
5. Елементите на защитната автоматика на съоръженията да се проверяват в съответствие със сроковете, определени в инструкциите или указанията на производителя. Резултатите от извършената проверката се документират.
6. Когато в инструкциите и/или в указанията на производителя не са посочени срокове за проверка, елементите на защитната автоматика на съоръженията да се проверяват не по-рядко от веднъж годишно.

ИНСТРУКЦИЯ №6
ЗА ОСИГУРЯВАН НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ОТОПЛИТЕЛНИ И
ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

Настоящата инструкция е разработена на основание чл. 40 и чл.41 от Нар. №8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

1. При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

1.1. използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;

1.2. използването на инсталациите, уредите и съоръженията в нарушение на изискванията на глави осма, девета и десета от Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

1.3. употребата на ЛЗТ и ГТ за разпалване;

1.4. сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;

1.5. използването на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи;

1.6. принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи;

1.7. повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;

1.8. оставянето без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);

1.9. разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние//по-малко от 0,5 т, от продукти с класове по реакция на огън- В.

ИНСТРУКЦИЯ №7

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ

Настоящата инструкция е разработена на основание чл. 78 до чл. 82 от Нар. №8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

1. Под огневи работи се разбира извършването на дейности, свързани със заваряване, запояване и рязане на метали и техните сплави при използване на заваръчни съоръжения, течни горива и топене на битум и смоли с употреба на твърдо, точно и газообразно такова. Огневите работи се извършват на постоянни и временни места.

1.1. Постоянните места за извършване на огневи работи се оборудват с пожаротехнически средства съгласно т. 1.34 от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. За постоянните места не се изисква акт за извършване на огневи работи.

1.2. Временните места за извършване на огневи работи се оборудват с пожаротехнически средства съгласно т. 1.35 от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, а по преценка на ръководителя на огневите работи – и с допълнителни такива.

2. На всички временни места при необходимост огневите работи да се извършват след наличие на АКТ /приложение №9 от Наредба №8121з-647, като същия е регистриран в дневник /приложение №10 към чл.68, ал.2/ от същата наредба.

В акта да се определят ръководителят на огневите работи и лицата за изпълнение на дейностите за всеки отделен случай.

Ръководител на огневите работи може да бъде собственикът/ръководителят на обекта или отговорника по ПБ /пожарна безопасност/.

3. Разрешителното важи за срок от три дни при неизменение на условията, мястото и характера на работата. При наличие на условия за образуване на взривоопасни концентрации от пари или газове лицето, издаващо акта, организира вземането на проба за лабораторен анализ на въздушната среда от най-слабо проветривите места на всеки два часа, резултатите от която се отразяват в протокол за определяне на взривната опасност /приложение №10 към чл.70, ал.3 от №8121з-647 от 01.11.2014 г./.

3.1 При извършване на огневи работи в пожароопасни или взривоопасни места издаващия акта уведомява **РСПБЗН** и може да изисква осигуряване на дежурство с противопожарен автомобил.

3.2 Копие от акта и протокола да се съхранява минимум три дни от приключване на огневите работи при лицето отговорник по ПБ в обекта.

4. При извършването на ремонтни дейности, преустройства, реконструкции и модернизация и други, свързани с огневи работи, собственикът или ръководителят на обекта утвърждава план за осигуряване на ПБ, който включва:

4.1 Мероприятия преди ремонта за подготовка на обекта за осигуряването на ПБ при извършването на отделните дейности.

4.2 Мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрола при извършване на отделните дейности

4.3 Мероприятия след ремонта за осигуряване на ПБ.

Планът се съгласува с **РСПБЗН** и съответния търговец по пожарна и аварийна безопасност, получили разрешение по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), съгласно сключеният договор.

5. Извършителите на огневи работи трябва да притежават документ за съответната квалификация и степен;

6. Организация за извършване на огневите работи в извън работно време, почивни дни и при лоши атмосферни условия да се създаде при стриктно спазване изискванията на Заповедта. В тези случаи се уведомява предварително **РСПБЗН** и съответния търговец по пожарна и аварийна безопасност за началото и края на работата от ръководителя им.

7. Огневите работи могат да започнат, след като лицето отговорник по ПБ в обекта са упражнили контрол по изпълнение на предвидените мерки за осигуряване на пожарната безопасност.

8. Преди всяко извършване на огневи работи на всички ангажирани лица се провежда извънреден инструктаж в съответствие с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в сила от 01.01.2010 г. издадена от Министерството на труда и социалната политика Обн. ДВ. бр.102 от 22 декември 2009г., попр. дв. бр.4 от 15 януари 2010г., изм. дв. бр.25 от 30 март 2010г.

9.Отстраняването на аварии, свързани с неотложни огневи работи, се допуска до издаването на акта, след вземането на необходимите мерки за пожарна безопасност и при прекия контрол от Ръководителя и определеното със заповедта лице.

10.След приключване на огневите работи на мястото да се осигури дежурство от 3 до 5 часа от лице определено от издаващия акта.

11. Забранявам извършването на огневи работи в случаите:

11.1.Преди да са изпълнени всички мероприятия от разрешителното;

11.2.Върху прясно боядисани конструкции;

11.3.Когато в процеса на работа е възможно образуването на взривоопасна концентрация;

11.4.Когато работните дрехи на заварчиците са изцапани с ЛЗТ и ГТ.

11.5.Когато заварчиците са неправоспособни;

11.6.При опасност от съприкосновение с проводник под напрежение;

11.7.На апарати комуникации пълни с ЛЗТ, ГТ и газове под налягане;

11.8.Без да са осигурени противопожарни уреди и съоръжения.

ИНСТРУКЦИЯ №8

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Глава първа **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Тази инструкция определя вътрешните правила и задълженията на служителите, работниците и временно пребиваващите за осигуряване на пожарната безопасност в **ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“**.

1. Обезпечаването на пожарната безопасност в сградата се осъществява съгласно разпоредбите на Наредба №8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от министерството на вътрешните работи и министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн. Дв. Бр.81 от 18 октомври 2011г., настоящата инструкция и другите нормативни актове, регламентиращи пожарната безопасност.

2. Изискванията за пожарна безопасност, предвидени в инструкцията са задължителни за всички служители, работници и другите временно пребиваващи лица в сградата.

3.1 Всички работници, служители и временно пребиваващи са длъжни да знаят и строго да спазват правилата за пожарна безопасност на работните си места, като при откриване на нарушения да предприемат мерки за отстраняването им и информират преките си ръководители.

3.2 Новопостъпилите работници, служители и временно пребиваващи преминават начален, а останалите периодичен противопожарен инструктаж, за запознаване с правилата за пожарна безопасност и обучение за действие с наличните пожарогасители и други противопожарни средства.

Глава втора **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ** **Раздел I**

Противопожарни изисквания към помещенията в сградата

1. Евакуационните пътищата и изходи постоянно да се поддържат проходими и достъпни за ползване.

2. Достъпът до пожарните кранове и пожарогасителите да се поддържа свободен.

3. Плановите и схеми за евакуация да се поставят на видни места в общите части - фойейта и коридори.

4. Забранено е фиксирането в отворено положение на самозатварящите се врати в коридорите, стълбищата и складовете.

5. Не се допуска съхраняването на материали и съоръжения и устройването на препятствия по пътеки, коридори и пътища за евакуация.

6. В помещенията не се разрешава извършване на вътрешни преустройства свързани с промяна на преградни стени, окачени тавани, двойни подове, коридори и изходи от помещенията, без предварително изготвяне на необходимата документация и съгласуване със съответния търговец по пожарна безопасност и **РСПБЗН**.

7. Да се осигури пожарна безопасност (ПБ) при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

8. Не се разрешава внасянето и съхранението в помещенията на леснозапалими и взривоопасни вещества и горими материали, освен определените за целта места.

9. Забранява се ползването на наличните противопожарни уреди за други цели, освен за гасене на пожар.

10. Забранява се тютюнопушенето в цялата сградата.

Раздел II

Противопожарни изисквания към инсталациите в сградата

11. Не се разрешава извършването на ремонти, преустройства и изменения на съществуващите технически инсталации и системи, без предварително изготвяне на необходимата документация и съгласуване със съответния търговец по пожарна безопасност и **РСПБЗН**.

11.1 При извършване на ремонти по техническото оборудване и електрическите инсталации да се спазва Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии в сила от 15.01.2005 г. издадена от министерството на енергетиката и енергийните ресурси обн. дв. бр.90 от 13 октомври 2004г., обн. дв. бр.91 от 14 октомври 2004г., изм. дв. бр.108 от 19 декември 2007г.

12. При монтиране и използване на осветително и силово електрическо оборудване не се допуска използване на нестандартни и неизправни електроинсталации, ключове, разклонители, щепсели и др.;

12.1 Използването на допълнителни електрически нагревателни и отоплителни уреди става след разрешаване на **Директор** и спазване на Заповедта за безопасното им устройване.

12.2 Не се допуска ограничаване на достъпа до техническите помещения и табла за контрол и управление на инсталациите, както и съхраняването на материали в тях.

12.3 Не се разрешава затваряне на спирателни кранове на противопожарните водопроводите.

12.4 Не се разрешава разполагането на мебели, оборудване и др. подобни в близост да спринклерите и пожароизвестителните системи.

13. След приключване на работния ден електрическите уреди и съоръжения, с изключение на тези с непрекъснат режим на работа, се изключват.

14. Не се допуска използване на свещи и други източници на светлина с открит огън при спиране на електрическото захранване.

Глава трета

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ

15. Собственикът (отговорникът по пожарна безопасност) създава организация за изпълнение и контрол на законовите разпоредби, наредбите, инструкцията и заповедите, относно противопожарните правила в сградата.

15.1. Своевременно предприема необходимите мерки срещу нарушителите на настоящата инструкция и противопожарните изисквания;

16. Ако има сключен договор с фирма, тя организира поддръжката и техническото обслужване на:

16.1. Системите за пожароизвестяване и пожарогасене.

16.2. Наличните пожарогасители и другите преносими уреди за пожарогасене (вътрешни пожарни кранове).

16.3. Създава организация за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на огневи работи, преустройства, ремонти и реконструкции в сградата.

17. Директорът на ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ изпълнява функциите на длъжностно лице, което създава организация и осъществява контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, съгласно изискванията на чл.6(1) и (3) от Нар. №8121з-647 на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

17.1 Организира провеждането на обучение и инструктаж по пожарна и аварийна безопасност на работниците и служителите.

17.2 Сформира противопожарно формирование и организира неговото обучение и подготовка

18. Работниците, служителите, физическата охрана и временно пребиваващите са длъжни:

18.1. Да знаят и спазват правилата за пожарна безопасност, определени с настоящата инструкция;

18.2. Да са запознати с плана за безопасна евакуация от сградата и да могат да го прилагат на практика;

18.3 Да знаят местата и правилата за работа с наличните пожарогасители и пожарни кранове;

18.4 Да са запознати със сигналите подавани от автоматичните противопожарни инсталации и правилата за действие с тях;

18.5 Да оставят в пожаробезопасно състояние работното си място в края на работното време и при напускането му.

18.6 При забелязване на запалване или други признаци за пожар в сградата са длъжни да съобщят незабавно на охраната, на тел. 112.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Инструкцията се издава на основание чл. 9, т.1 от Наредба №8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (Обн., ДВ, бр.89 от 28.10.2014г. и в сила от 01.11.2014г.)

§2.Инструкцията да се доведе до знанието на целия състав и временно пребиваващите за изпълнение.

§3.Инструкцията влиза в сила от датата на утвърждаването ѝ.

§4.Контролът по изпълнение на инструкцията възлагам на отговорника по пожарна безопасност (ПБ) на обекта.