

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

с. Дерманци, ул. „Христо Ботев“ 16



УТВЪРДИЛ:.....

Директор:

/ ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА/

П Л А Н

за действие на личния състав за гасене на пожари , включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и др. на основание чл. 9, ал.1, т.2 от № 81213-647 от 28.10.2014 г. на МВР и МРРБ – ДВ бр.89 от 28.10.2014г.

в обект: ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, с. Дерманци , ул. „Христо Ботев“ 16

I. Последователност на действията при пожар.

1. Съобщаване за възникнал пожар;

1.1 Работещият, забелязал или установил **запалване, задимяване или пожар**, незабавно съобщава на **тел. 112** и на:

Таблица №1

№ по	Име и Фамилия	Телефон за връзка
1.	ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА	0893328102
2.	ТРИФОН ЙОРДАНОВ	0893347796
3.		

Указание: За възникналата кризисна ситуация се уведомява ръководството на ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ в описаната по - горе последователност. Телефоните се прозвъняват докато някой от служителите на Кризисният щаб (от таблицата по-горе) отговори. След това отговорилият служител има за задача да информира другите членове на Кризисния щаб.

1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава следното:

а) длъжност и фамилия;

б) наименование на обекта;

в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

2. При постъпване на сигнал за пожар към ръководителя на обекта същият известява в зависимост от обстановката:

2.1. Отговорниците по ПБ в последователност съгласно указаното в т.1.1.
(виж Таблица №1);

2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:

а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът;

б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;

2.3. Други ведомства -електроразпределителни компании, ВиК дружества и др.

3. Отговорника по ПБ организира незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).

II. Действия за локализиране на пожара и за свеждане на опасностите и щетите до минимум.

1. Изключване на електрическото захранване на етаж (сградата), в която е възникнал пожара.

2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.

3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.

4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за извършените действия по пожарогасенето и др.

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар.

1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за спешни повиквания и да уведоми ръководителя на обекта (координатора по ПБ), както и застрашените лица.

2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.

3. Ръководителят на обекта (координатора по ПБ):

3.1 подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;

3.2 изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;

3.3 изключва технологичното оборудване (ако на обекта има/ такова).

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

с. Дерманци, ул. „Христо Ботев“ 16



УТВЪРДИЛ:.....

Директор:

/ ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА /

ПЛАН

За осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица и съгласно чл.9, ал.1 т.3 от Наредба № 81213-647 от 28.10.2014 г. на МВР и МРРБ – ДВ бр.89 от 28.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА

I. Мероприятия преди ремонта за подготовка на обекта за осигуряване на ПБ при извършване на отделни дейности;

1. В сградата не се допуска:

-изменението на функционалното предназначение и техническото преоборудване на помещенията без разработването на съответната проектна документация, съгласувана със служба „Пожарна безопасност и защита на населението“;

-премахването на предвидените в проекта врати и стълбищни клетки, коридори и преддверия.

2. Ремонти, реконструкции и преоборудване в помещенията на ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ може да се извършват само след разработване на план за всеки конкретен случай и одобрен от Директора на училището, в който се определят:

-Място на извършваните ремонтни дейности;

-Обем на предвидените строително - монтажни работи (СМР);

Използвани материали и съоръжения и тяхната пожарна опасност;

-Изпълнители на СМР със съответната квалификация и правоспособност;

- Мерки за пожарна безопасност и отговорници за прилагането им;
- Места е ред за устройване на временни складове за строителни материали и оборудване;

- Ред за почистване на строителната площадка от гори ми отпадъци;

- Мерки за опазване техническата изправност на автоматичните пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации.

3. Преди започване на СМР се извършва инструктаж на всички участници, който се удостоверява по законоустановения ред.

4. За изпълнение на строително-монтажните работи се допускат лица, притежаващи необходимата правоспособност, преминали инструктаж по ТБ и ПБ.

5. Осигуряване на работниците, извършващи строително-монтажни работи с необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло.

6. Пътищата за евакуация за времето на строително-монтажните работи да бъдат обозначени.

7. Поставяне на дежурство на необходимия брой допълнително количество противопожарни уреди.

8. Да се определят и обозначат местата за складиране на материали и оборудване при строително-монтажните работи.

9. Не се разрешава складирането на материали и оборудване на етажните плочи, коридорите, стълбищата и пътищата за евакуация на строителния обект.

10. Не се разрешава започването на огневите работи преди да е изготвен **Акт за извършване на огневи работи на временни места (Приложение №8 от Наредба №8121з-647)**, съгласно Заповедта по чл.9, ал.2, т.1. Записаните в акта превантивни и последващи мероприятия са задължителни.

11. Ръководителите, работниците и служителите са задължени да познават и да могат да работят с противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене, с които е осигурен обекта.

12. При възникнала повреда на водопроводната мрежа или неизправност в пожароизвестителната и/или пожарогасителната инсталации по време или вследствие на ремонтни дейности се уведомява **Директорът** на училището.

13. За осигуряване на общия ред за извършване на ремонтни дейности в помещенията на ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ не се допускат строителна техника, строителни работници, машини и съоръжения без да е уведомен **Директорът**.

II. Мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделни пожароопасни дейности;

1. При планиране на ремонтни и реконструкции се вписва в дневник на разположение на отговорника по ПБ:

- Начален час и дата на започване на ремонта;

- Данни за лицата на фирмата подизпълнител;

- Разрешените часове от денонощието за извършването на ремонтни работи;

- Телефони за връзка с представителите на фирмите подизпълнители и техническите лица;

- Отговорните за ремонтните работи служители на ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ;

-Отговорните за безопасността служители;
-Опис на техниката и материалите, които ще бъдат внесени в обекта и са собственост на фирмите подизпълнители и които след приключване на работата подлежат на изнасяне.

-Крайна дата за приемане на работата.

2. Всички работници са длъжни да спазват мерките за безопасност и да носят личните си предпазни средства непрекъснато по време на престоя им в обекта.

3. Всички работници са длъжни да спазват приетия вътрешен трудов ред на **ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“** и правилата за пожарна безопасност.

4. При възникнал пожар, служителите и работниците на подизпълнителите са длъжни да спазват приета организация на пожарна безопасност на **ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“**.

5. Техническото състояние на електрическите мрежи и електрооборудването трябва да осигурява тяхната пожаробезопасна експлоатация и да съответства на изискванията в Наредбите за устройство и експлоатация на електрическите уредби.

6. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимото, отказ на автоматични системи за управление и други се отстраняват незабавно. Ако това е невъзможно инсталациите и съоръженията се спират от експлоатация.

7. При експлоатацията, ремонта и поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения **не се допускат:**

-Конструктивни промени без предварително съгласуване по установения ред;
- Използването на нестандартни или неизправни електрически уреди, апаратура и инсталации и такива, несъответстващи на групата по пожарна и взривна опасност;

- Оставяне без наблюдение на включени в електрическата мрежа нагревателни електроуреди и други технически съоръжения;

- Нарушаване на защитното изпълнение на съоръженията;

- Нарушаване на инструкциите за монтаж и експлоатация, дадени от предприятията-производители.

8. Отоплителните и вентилационни съоръжения да се използват при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и ползване.

9. Техническият персонал се задължава да знае технологичната схема на оборудването, местата на пусково-спирателните устройства и съответно да може да ги използва при авария или пожар.

10.Служителите и работниците да преустановят веднага работа и уведомят ръководителя си при създаване на условия за авария или пожар.

11.При възникнало запалване или пожар **да се съобщи на телефон – 112** и се започне гасене с наличните противопожарни уреди.

III. Мероприятия за осигуряване на ПБ след ремонта.

1.Горимите и трудногорими отпадъци да се изнасят от сградата в края на всеки работен ден.

2.Временните места, на които са извършвани огневи работи, се наблюдават в

продължение на не по-малко от 3 часа след приключването им. Лицето, което извършва наблюдението, се назначава от издалия акта или от ръководителя на огневите работи срещу подпис, като името му се вписва в т. 8 от Приложение № 8 (Акт за извършване на огневи работи).

IV. Заключение разпоредби:

Плана за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи в обекта да се доведе до знанието на ръководния състав на дружеството.

Контрол по изпълнение и спазване на настоящият план се възлага на
Координатора на дейността по ПБ.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

с. Дерманци, ул. „Христо Ботев“ 16



УТВЪРДИЛ:.....

Директор:

/ ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА/

П Л А Н

за евакуация на работещите и на пребиваващите в обекта лица при пожар или авария на основание член 9, ал.1, т.4 от Наредба № 81213-647 от 28.10.2014 г. на МВР и МРРБ – ДВ бр.89 от 28.10.2014г.

I. ЦЕЛ:

Настоящия план има за цел да се организира безпрепятственото напускане на застрашени помещения на **ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“** при възникване на пожар или аварийна ситуация. Да не се допуснат човешки жертви, увреждане живота и здравето на гостите и персонала при възникване на пожар или друга критична ситуация.

II. ОПИСАНИЕ:

ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ е училище, разположено на два етаж, като има три евакуационни изхода с врати отварящи се по посоката на евакуацията.

В зависимост от пребиваващите служители и посетители, помещенията в училището се отнасят към **Категория на обитателите „А1“**. Обитателите са будни и познават добре сградата.

Училището се отнася към клас Ф4, подклас Ф 4.1 по функционална пожарна опасност.

III. ПРИ ПОЖАР, АВАРИЯ, БЕДСТВИЕ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:

1. Незабавно съобщаване на службата за пожарна безопасност и защита на населението:

-ПРИ ПОЖАР -тел. 112 и Директора на ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

на тел. 0893328102

- ПРИ АВАРИЯ (наводнение, земетресение) - **тел.112** (РСПБЗН) и група „Аварийно-спасителни дейности“;

2. Оповестяване на пребиваващите в помещенията на **ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“** за необходимостта от евакуация:

- ПРИ ПОЖАР - в помещенията на **ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“** се оповестяват и евакуират в следната последователност:

1. Секторът (помещението), в който е възникнал пожара.
2. Секторът (помещенията на етаж), където е възникнал пожара.
3. Секторът (помещенията), намиращи се на по-горни етажи от застрашения.

-ПРИ АВАРИЯ - оповестяват се и се евакуират хората от сектора (етажа) с аварията и в зависимост от естеството на аварията - хората от околните застрашени зони; ПРИ БЕДСТВИЕ - евакуират се всички посетители и служители от училището.

IV. ДЕЙСТВИЯ ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА ПОЖАР, АВАРИЯ, БЕДСТВИЕ И ЗА СВЕЖДАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ЩЕТИТЕ ОТ ТЯХ ДО МИНИМУМ.

№ по ред	Наименование на действията	Ред и последователност на действията	Отговорник/ длъжност на изпълнителя	Подпис
1.	Уведомяване на телефон 112, ръководителя на обекта (отговорника по ПБ) и на хората в сградата за възникнал пожар	1. Служителят, пръв забелязал пожара уведомява за ситуацията на тел.: 112, както и присъстващите в обекта. 2. Започва гасене на пожара или ограничаване на аварията с подръчните уреди за пожарогасене.	1. Служителят, пръв забелязал пожара. 2.Директорът на ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ 3. Отговорника по ПБ.	
2.	Организиране на евакуацията.	Оповестяване на присъстващите служители и посетители: 1.Сигнал от пожароизвестителна инсталация. 2.Разпореждане на директора на ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ .	Отговорника по ПБ.	

3.	Евакуация - последователност.	1.Напускане на заеманите помещения в училището съгласно приложената схема и маршрути. 2.Проверка на сервизните помещения за хора. 3. Преброяване на евакуираните се.	Всички присъстващи.	
4.	Евакуация при особени обстоятелства:			
	- при силно задимена обстановка	Напускане на заеманите помещения и сградата съгласно приложената схема и маршрути.	Всички присъстващи.	
	- през нощта, в извънработно време	Напускане на заеманите помещения и сградата съгласно приложената схема и маршрути.	Всички присъстващи.	
5.	Пожарогасене - действия за гасене на пожара.	1.Гасене на пожара с наличните пожарогасители (ако е безопасно).	1. Служителят, пръв забелязал пожара. 2. Отговорника по ПБ.	
6.	Спасяване или защита на имущество.	При застрашаване на ценни вещи да се вземат мерки за евакуацията им, а в краен случай и за активна защита, без да се поема излишен риск от персонала	По преценка на Отговорника по ПБ	
7.	Посрещане на служителите от органите за ПБЗН	Директорът на ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ посреща и докладва на първия пристигнал противопожарен екип за обстановката по евакуацията и пожарогасенето.	Директорът на ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“	
8.	Проверяващи лица от персонала за успешно проведена евакуация - дали всички от определения им район (помещение, етаж и др.) са го напуснали.		Отговорник по ПБ или лицето, което го замества.	

1. При пожар да се извърши следното:

- гасене на огнището на запалване (пожар) чрез преносимите уреди;
- изключване на електрическото захранване на сектора (етажа) с пожар след съгласуване с Директора ;
- гасене на огнището на пожар чрез вътрешни пожарни кранове след изключване на електрическото захранване;
- след приключване на евакуацията- затваряне на вратите към помещението или сектора с пожар, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата;
- след пристигане на РСПБЗН свеждане на информация за евакуацията, извършените действия по пожарогасенето и др. при поискване;
- при застрашаване на ценни вещи или важна документация да се вземат мерки за евакуацията и, а в краен случай и за активна защита, без да се поема излишен риск от персонала.

2. При авария да се извърши следното:

- веднага да започне работа за премахване причината за аварийната ситуация;
- да се ограничи разливането на течности към съседни помещения и части на сградата;

3. При бедствие да се извърши следното:

- при силен вятър или проливен дъжд да се проверят и затворят добре прозорците на всички помещения;
- при земетресение да се повиши готовността за евакуация, като се отворят всички изходи (включително и аварийните).

V. ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПОЖАР, АВАРИЯ, БЕДСТВИЕ И СЛЕД ТЯХ:

1. Преценява естеството на опасността, взема решение за евакуация и го съобщава на дежурния персонал (заедно с нещатния щаб за ръководство на дейности при ликвидиране на пожари).
2. Контролира изпълнението на задълженията на длъжностните лица при пожар, авария, бедствие.
3. Следи за недопускане на паника и забавяне при неутрализация на опасната обстановка.
4. Докладва обстановката и подпомага с информация и хора службите за пожарна безопасност и защита на населението.
5. Анализира изпълнението на задълженията и при необходимост прави предложения за промени и подобряване на взаимодействието.
6. Участва и когато се наложи - ръководи отстраняването на аварии.

VI. НАЛИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗАЩИТНИ РЕСУРСИ И ДЕЙСТВИЯ С ТЯХ

1. ПРЕНОСИМИ УРЕДИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ:

ПРАХОВИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ И CO₂

Както с прахови, така и пожарогасители с въглероден диоксид могат да гасят запалвания в електрически инсталации под напрежение. Същите са ефективни и при запалвания и пожари и в останалите влакнести и твърди горими материали. Негоримите одеяла (а в някои случаи и горими, но добре намокрени с вода) служат за покриване, изолиране и загасяване на начални огнища на пожар.

2. ВОДНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

При извършване на пожарогасене с тях водата не трябва да влиза в досег с електрически инсталации под напрежение, тъй като същото е опасно за живота и здравето на използващите ги.

Всички служители са длъжни да знаят местоположението на уредите за пожарогасене и да умеят да си служат с тях.

За избягване на токов удар трябва да се преустанови електрозахранването.

VII. СИСТЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ХОРАТА ОТ ЗАСТРАШЕНИТЕ ЗОНИ

При възникване на инцидент в **ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“**

- служителят, открил пожар или запалване е длъжен да задейства ръчен пожароизвестител и да съобщи на отговорника по ПБ, а той от своя страна да изпълнят задълженията си при такива ситуации.
- при постъпване на сигнал за инцидент към отговорника по ПБ, същият известява в зависимост от обстановката и по негова преценка околните (всички) зони за необходимост от евакуация и изпълнява задълженията си при такива ситуации.

Известяването се извършва незабавно в следната техническа последователност:

1. специфичен звуков сигнал от пожароизвестителната инсталация.
2. по телефон.
3. по куриер.
4. лично от известяващия.

VIII. СИСТЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ДРУГИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

При пожар или авария, застрашаваща живота и здравето на присъстващите в помещение на **ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“**, известяването се извършва в следната последователност:

1. Служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - **тел. 112**
2. Ръководни длъжностни лица от **ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“** - по утвърден списък (нешатен щаб за ръководство на действията при ликвидиране на пожар и за съдействие на органите за ПБЗН).

При известяване се съобщава следното:

3. Длъжност и фамилия;
4. Помещение;
5. Вид на инцидента и темп на нарастване на опасностите, има ли застрашени хора.

IX. МЕРКИ ЗА НЕУТРАЛИЗИРАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗСЕЙВАНЕ, СКЛАДИРЕНЕ, ОТСТРАНЯВАНЕ И БЕЗОПАСНО ДЕПОНИРАНЕ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ЗАМЪРСЕНИ МАТЕРИАЛИ

След пожар или авария образувалите се опасни вещества и замърсени материали се събират, отстраняват и депонират под ръководството и след съгласуване с длъжностни лица от съответните служби за пожарна безопасност и защита на населението.

СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ / EVACUATION SCHEME

ОУ „Неофит Рилски“ - с. Дерманци




ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ
ПОЗВЪНТЕ НА
IN CASE OF FIRE OR
EMERGENCY DIAL

СБОРЕН ПУНКТ
ASSEMBLY POINT



НА БЕЗОПАСНО
РАЗСТОЯНИЕ ИЗВЪН
СТРАДАТА /
AT A SAFE DISTANCE
OUTSIDE THE BUILDING



ЛЕГЕНДА / LEGEND

ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД
EMERGENCY EXIT

ПОСОКА НА ЕВАКУАЦИЯ
EVACUATION ROUTE

СБОРЕН ПУНКТ
ASSEMBLY POINT

ПОЖАРОГАСИТЕЛ
FIRE EXTINGUISHER

ЕЛ. ТАБЛО
SWITCHBOARD

РЪЧЕН ПОЖАРОУВЕСТИТЕЛЕН БУТОН
MANUAL FIRE ALARM BUTTON

ВАШЕТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
THE PLACE WHERE YOU ARE

При възникване на пожар:

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:

- 1. Напуснете замкнатите помещения, като затворите плътни вратата след себе си!
- 2. Натиснете най-близкия ръчен пожарозвонител на автоматичната пожарозвонителна инсталация!
- 3. Когато чуете продължителен звуков сигнал на автоматичната пожарозвонителна инсталация, трябва незабавно да се насочите към най-близкия изход, съгласно показаните на схемата евакуационни пътища и изходи!
- Не се спирате да събирате лични вещи!
- Не се връщайте в сградата!
- Не използвайте асансьора!
- 4. Съобщете на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението на тел. 112

С ЦЕЛ БЪРЗО НАПУСКАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ

При струпване на хора при изходите, не влагате излишен натиск това не Ви забавя! При попадане в задимена среда се движете близо до пода! Запазете хладнокръвие при всякакви обстоятелства!

ЗАБЕЛЕЖКА По време на пожар или авария всички изпълняват и подпомагат разпорежданията на длъжностните лица и служителите на пожарна и аварийна безопасност!

IN CASE OF FIRE OR EMERGENCY PROCEED AS FOLLOWS:

- 1. Leave the room and close the door tightly behind you!
- 2. Push the nearest alarm button of the automatic fire alarm system!
- 3. Upon hearing a continuous alarm sound from the automatic fire alarm system, make your way immediately to the nearest exit as shown on the fire escape plan!
- Do not stop to collect your personal belongings!
- Do not return into the building!
- Do not use the elevator!
- 4. Call the Regional service for fire safety and protection of the population by dialing 112

IN ORDER TO LEAVE QUICKLY AND BE SAFE

In case of crowding at the exits – do not press too hard – this will slow you down! In case of smoke, move close to the floor. Stay calm no matter what the circumstances might be!

NOTE During fire or emergency anyone should follow and assist the instructions of the officials and the fire and emergency prevention officers!

Изготвил:.....
Василев Секюрити ЕООД
гр.Луковит
тел. 0886565721



СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ / EVACUATION SCHEME

ОУ „Неофит Рилски“ - с. Дерманци ет.2




ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ
ПОЗВЪНТЕ НА
IN CASE OF FIRE OR
EMERGENCY DIAL

СБОРЕН ПУНКТ
ASSEMBLY POINT



НА БЕЗОПАСНО
РАЗСТОЯНИЕ ИЗВЪН
СТРАДАТА /
AT A SAFE DISTANCE
OUTSIDE THE BUILDING



ЛЕГЕНДА / LEGEND

ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД
EMERGENCY EXIT

ПОСОКА НА ЕВАКУАЦИЯ
EVACUATION ROUTE

СБОРЕН ПУНКТ
ASSEMBLY POINT

ПОЖАРОГАСИТЕЛ
FIRE EXTINGUISHER

ЕЛ. ТАБЛО
SWITCHBOARD

РЪЧЕН ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛЕН БУТОН
MANUAL FIRE ALARM BUTTON

ВАШЕТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
THE PLACE WHERE YOU ARE

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:

1. Напуснете заеманите помещения, като затворите плътно вратата след себе си!
2. Натиснете най-близкия ръчен пожароизвестител на автоматичната пожароизвестителна инсталация!
3. Когато чуете продължителен звуков сигнал на автоматичната пожароизвестителна инсталация, трябва незабавно да се насочите към най-близкия изход, съгласно показаните на схемата евакуационни пътища и изходи!
- Не се спирайте да събирате лични вещи!
- Не се връщайте в стаята!
- Не използвайте асансьора!
4. Съобщете на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението на тел. 112

СПЕЛ БЪРЗО НАПУСКАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ

При струпване на хора при изходите, не валигайте издишен натиск това ще Ви забави! При попадане в задимена среда се движете близо до пода! Запазете хладнокръвие при всякакви обстоятелства!

ЗАБЕЛЕЖКА По време на пожар или авария всички изпълняват и подпомагат разпоредбата на длъжностните лица и служителите на пожарна и аварийна безопасност!

При възникване на пожар:

IN CASE OF FIRE OR EMERGENCY PROCEED AS FOLLOWS:

1. Leave the room and close the door tightly behind you!
 2. Push the nearest alarm button of the automatic fire alarm system!
 3. Upon hearing a continuous alarm sound from the automatic fire alarm system, make your way immediately to the nearest exit as shown on the fire escape plan!
 - Do not stop to collect your personal belongings!
 - Do not return into the building!
 - Do not use the elevator!
 4. Call the Regional service for fire safety and protection of the population by dialing 112
- IN ORDER TO LEAVE QUICKLY AND BE SAFE**
In case of crowding at the exits – do not press too hard – this will slow you down! In case of smoke, move close to the floor. Stay calm no matter what the circumstances might be!

NOTE During fire or emergency anyone should follow and assist the instructions of the officials and the fire and emergency prevention officers!

**VASILEV
SECURITY**

Изготвил:.....
Василев Секюрити ЕООД
гр.Луковит
тел. 0886565721